

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 43»
300036, г. Тула, улица Кабакова, 92
тел./факс: 39-57-69
e.mail: mbou_center43_tula@mail.ru
сайт: http://center43-tula.ru
ОКПО 57386410 ,ОГРН1027100595070
ИНН/КПП 7104032909/710401001
27.07.2020 № 89

На № 7-02-2020 от 29.06.2020г.

Прокуратура Привокзального района
города Тулы
Заместителю прокурора района
юристу 1 класса
О.А.Сергеевой

И.О. директора МБОУ ЦО № 43
Т.Н. Еремеева.

Сообщаем Вам, что Центром образования совместно с представителем прокуратуры района старшим помощником Даниловой Е.А рассмотрено Представление об устранении нарушений законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья детей в образовательной организации №7-02-2020 от 29.06.2020г.

В зданиях детских садов по адресам: г. Тула, 18 проезд, д.93, и г. Тула, Маршала Жукова, д. 10в устранено:

1. В Центре образования имеется проект АПС разработанный и соответствующий изменениям НПБ 88-2001 от 2016 года. Пожарная сигнализация, смонтирована в 2015 году находится на техническом обслуживании в подрядной организации и содержится в исправном состоянии
2. На дверях помещений складского назначения и наружных установках размещена информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Устранены нарушения по эксплуатации светильников, установлены колпаки рассеиватели.
4. На дверях, ведущих на лестничные клетки установлены уплотнители в соответствии с СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
5. Восстановлено уплотнение в притворах противопожарных преград в соответствии СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
6. Для обеспечения групповых ячеек второго этажа вторыми эвакуационными выходами Центр образования подготавливает документацию для заключения контракта на оказание услуг по разработке проектно – сметной документации,

отвечающая требованиям, СНиП 21-01-97. Срок выполнение работ август 2020г.

7. Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации закреплены к полу.
8. Руководством Центра образования в адрес главного распорядителя бюджетных средств направлено письмо и копия представления о необходимости выделении средств на устранения выявленных нарушений в ходе проверке.
9. В учебном здании №3 Маршала Жукова, 10в проведена уборка помещений в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
10. На сотрудников, допустивших нарушение в законодательстве по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и подростков наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о недопущении нарушений.

И.О. Директора



Т.Н. Еремеева

Исполнитель :Экищян Ю.С.

Тел. (4872) 39-10-08